

Протокол подтверждения качества очистки воды

(сравнение достигнутого качества воды с проектным)

Партнер/ Заказчик:	ИП «I Service» (Ай Сервис)
Дата передачи / отбора:	07.04.2021

Адрес и место отбора пробы воды:	ЖК Байтерек
Описание источника: <small>(наименование, тип воды, назначение, степень обработки воды)</small>	Образец № 1 (до замены фильтрующего материала) Образец № 2 (после замены фильтрующего материала - активированный уголь, кварцевый песок)
Описание образца: <small>(материал тары, объем, внешний вид, особенности, цель отбора)</small>	пласт.бутылка 0,5 мл.
Температура, °C <small>(измерения)</small>	20°C

Параметры качества питьевой воды	Ед. измер.	Образец № 1	Образец № 2	Нормы по питьевой воде		
				USEPA	ЕС	СанПин
водородный показатель	pH	7.14	7.58	6,5-8,5	6,5-8,5	6-9
соледержание (минерализация)	mg/l	77	80	(500)	(1500)	(1000)
общая жесткость	°dH	3	3	не нормир.	3,4	19,6
мутность	NTU	60,5	0,98	0,5-1	4	2,6
свободный хлор-ион	mg/l	0	0	не нормир.	не нормир.	0,3-0,5
содержание железа	mg/l	0	0	0,3	0,2	0,3
коэф-т УФ трансмиссии T ₁₀₀	%	1%	90%	не нормир.	не нормир.	не нормир.
микробиологический контроль пробы	КМАФАМ БГКП	CFU в мл кол-во в 100 мл.	н/д н/д	500 5% проб	100 0	50 0


Оценка качества воды:

Образец № 1: Данный образец воды относится к ультрапресным водам, с запредельно высокой мутностью.

Образец № 2: Качество воды соответствует запланированному.

09.04.2021 г

Исполнитель:


ФМО Подпись